

CERTIFICAT

ROBINETTERIE-FONTAINERIE HYDRAULIQUE

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque NF197 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société AVK Haut Marnaise
5 rue Maucière
FR-52300 JOINVILLE

Usine de FR-52300 JOINVILLE

le droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE-FONTAINERIE HYDRAULIQUE pour les produits objets de cette décision, pour toute la durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission du premier semestre 2004
Décision de reconduction n° 2.1.11 du 20 avril 2011

Cette décision annule et remplace la décision n° 3.2.09 du 09 novembre 2009

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet www.cstb.fr

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE-FONTAINERIE HYDRAULIQUE possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par les spécifications techniques :

NF EN 14384 – Poteaux d'incendie

NF S 61-213/CN – Poteaux d'incendie – Complément national à la norme NF EN 14384

Règles de certification NF197 – document technique 4

Ce certificat comporte : 3 pages

Correspondant

Jean-Marie FRANCO

Tél. : (33) 01 64 68 84 80

Fax : (33) 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

Poteaux d'incendie incongelables
Poteaux de 80 - PMA 16 bars - bride ISO PN 10-16

Gamme	Renversable	Vidage	Coffre	Hc	Référence
VEGA	non	automatique	Prises apparentes	1m	78-080-7106-100
VEGA	non	automatique	Prises apparentes	1,25 m	78-080-7106-125
VEGA-STOP	non	automatique	Prises apparentes	1m	78-080-7111-100
VEGA-STOP	non	automatique	Prises apparentes	1,25 m	78-080-7111-125
ORION	non	automatique	Coffre en alliage léger AS13	1m	78-080-7120-100
ORION	non	automatique	Coffre en alliage léger AS13	1,25 m	78-080-7120-125
ORION-STOP	oui	automatique	Coffre en alliage léger AS13	1m	78-080-7121-100
ORION-STOP	oui	automatique	Coffre en alliage léger AS13	1,25 m	78-080-7121-125

Poteaux d'incendie incongelables

Poteaux de 100 - PMA 16 bars - bride ISO PN 10-16 - Hauteur de couverture 1 m

Gamme	Renversable	Vidage	Coffre	Hc	Référence
VEGA	non	automatique	Prises apparentes	1m	78-100-7106-100
VEGA-STOP	oui	automatique	Prises apparentes	1m	78-100-7111-100
ORION	non	automatique	Coffre en alliage léger AS13	1m	78-100-7120-100
ORION-STOP	oui	automatique	Coffre en alliage léger AS13	1m	78-100-7121-100
PEGASE	non	automatique	Prises apparentes	1m	78-100-7185-100
PEGASE	non	automatique	Prises apparentes	1,25 m	78-100-7185-125
PEGASE-STOP	oui	automatique	Prises apparentes	1m	78-100-7190-100
PEGASE-STOP	oui	automatique	Prises apparentes	1,25 m	78-100-7190-125

Poteaux d'incendie incongelables

Poteaux de 2 x 100 - PMA 16 bars - bride ISO PN 10-16 - Hauteur de couverture 1 m

Gamme	Renversable	Vidage	Coffre	Variante	Référence
VEGA DN150N	non	automatique	Prises apparentes		78-150-7106-100