



ESSAI SOUS PRESSION :



Bouches d'incendie / vannes à opercule AEP

Tests hydrauliques suivant la norme EN 1074-1 et 2 et EN 12266

Corps : PN 10 testé à 17 Bar
PN 16 testé à 25 Bar
PN 25 testé à 37.5 Bar

Corps vannes AWWA : 2 x PN

Siège : Vannes PN x 1.1

Siège vannes AWWA : 1.0 x PN



Les tests sur les sièges sont effectués des deux côtés et avec une extrémité ouverte.

Vannes à opercule gaz

Tests suivant la norme EN 13774, classe 2

Corps : 1.5 x PN (eau)
1.1 x PN (air)

Siège : 0.5 bar (air)
1.1 x PN (air)

Les tests sur les sièges sont effectués des deux côtés et avec une extrémité ouverte.

CERTIFICATIONS :

La production des produits dans la gamme AVK sont contrôlées conformément aux procédures et spécifications tels que précisés dans « AVK-QUALITY MANUAL. »

- ISO 9001 – Système de management de la qualité
- ISO 29001 - Système de management de la qualité pour le pétrole et le gaz
- ISO 14001 – Système de management environnemental
- ISO 50001 – Management de l'énergie
- ISO 45001 – Système de management de la santé et de la sécurité au travail